

2.4.2020

Repokankaan koulu, sisäilman seurantamittaukset

Taunonkuja 9, Varkaus - osoitteessa sijaitsevan Repokankaan koulun luokkatilojen sisäilmaa ja sen laatua tarkasteltiin seurantaluontoisin mittauksin 14.1.2020. Mitattavien tilojen käyttäjät poistuivat tutkittavista tiloista ennen näytteenottoa. Tämä tulee huomioida tulosten tulkinnassa mahdollisesti kohonneiden mikrobipitoisuuksien osalta.

Näytteitä otettiin seuraavista tiloista:

194 B	194	154	173 B
186	168 A	104 A	153
155 B	170 B	171	169

tekstiilityö

Seurantaluonteisissa näytteissä valitaan osa huonetiloista, joiden sisäilmasta otetaan näytteet sisäilman laadun tarkastelemiseksi.

TULOKSET

Tiloista otetuissa näytteissä ei ollut viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa. Kaikissa neljässätoista näytteessä todettiin pienet home- ja bakteeripitoisuudet ja indikaattorimikrobeja vain yksittäisinä pesäkkeinä. Havaittujen kosteusvaurioidikaattorilajistojen osalta voidaan tuloksia pitää tavanomaisina. Näyte tulokset eivät viittaa vaurioon.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Otettujen näytteiden analyysitulosten perusteella tarkasteltujen tilojen osalla ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

Tutkimuksen tilaaja:
Varkauden kaupunki, Tukipalvelut
E-Mail: sisailmatiimi@varkaus.fi

Tutkimuksen toteuttaja:
Sitowise Oy
Pasi Kukkonen RI (AMK)
Korjausrakentaminen
Puh. 044 427 9090
E-Mail: pasi.kukkonen@sitowise.com